

Anschrift: Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG  
 Im Dohm 3  
 57462 Olpe-Biggsesee  
 Telefon: 02761 / 607-0  
 Fax: 02761 / 607-10

## Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Freistromventil „Blue-tec“ Muffenanuß,  
 Ausführung: Viega-Sanpress Übergangsstück mit SC-Contur,  
 steigende Spindel, ohne / mit Entleerung  
 DIN - DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - DN 32) PA - IX 2293/I

Artikelnummer: 00 1509 DN00 001 ohne Entleerung  
 00 1519 DN00 001 mit Entleerung

### Technische Daten



Medien:	Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten
Temperatur:	max. 30°C
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe:	MS-beschichtet
Gehäuse:	Messing
Oberteil:	EPDM
Kegeldichtung:	EPDM
Oberteildichtung:	EPDM
Handrad:	Polyamid

### Ersatzteile

Oberteil EPDM:	00 1816 DN00 001
Entleerungsventil:	00 1831 0800 001
Entleerungsstopfen:	00 1836 0800 001

Stand: Februar 2016  
 Technische Änderungen vorbehalten