

Anschrift: Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG  
 Im Dohm 3  
 57462 Olpe-Biggese  
 Telefon: 02761 / 607-0  
 Fax: 02761 / 607-10

## Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung:	KFR-Ventil Lötanschluss mit Prüfschraube, nichtsteigende Spindel, ohne / mit Entleerung, Eingang Lötanschluss, Ausgang Lötverschraubung DIN – DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - 32) PA - IX 2292/I
Artikelnummer:	00 1670 DN00 001 ohne Entleerung 00 1675 DN00 001 mit Entleerung

### Technische Daten



Medien:	Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten
Temperatur:	max. 90°C
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe:	Messing
Oberteil:	Messing
Kegeldichtung:	EPDM
Oberteildichtung:	EPDM
Handrad:	Polyamid

### Abmaße

DN	15	20	20	25	32	40	50
Löt-ø	15	18	22	28	35	42	54
L	69	71	85	104	128	140	169

L = Gehäuselänge

### Ersatzteile

Oberteil:	00 1821 DN00 001
Verschraubung ohne Entleerung:	00 1851 DN00 001
Verschraubung mit Entleerung:	00 1856 DN00 001
Entleerungsventil:	00 1831 0800 001
Entleerungsstopfen:	00 1836 0800 001

**Stand: Februar 2016**  
**Technische Änderungen vorbehalten**