

## Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: KFR-Ventil Aussengewinde mit Prüfschraube, nichtsteigende Spindel, ohne / mit Entleerung, Anschluss AG, Ausführung KST  
DIN – DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - 32) PA - IX 2292/I

Artikelnummer: 00 1671 DN00 001 ohne Entleerung  
00 1676 DN00 001 mit Entleerung



### Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten  
Temperatur: max. 90°C  
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)  
Werkstoffe: Gehäuse: Messing  
Oberteil: Messing  
Kegeldichtung: EPDM  
Oberteildichtung: EPDM  
Handrad: Polyamid

### Abmaße

| DN | 15 | 20     | 25     | 32  | 40     | 50     |
|----|----|--------|--------|-----|--------|--------|
| AG | 1“ | 1 1/4“ | 1 1/2“ | 2“  | 2 1/4“ | 2 3/4“ |
| L  | 74 | 88     | 103    | 119 | 134    | 154    |

L = Gehäuselänge

### Ersatzteile

Oberteil: 00 1821 DN00 001  
Entleerungsventil: 00 1831 0800 001  
Entleerungsstopfen: 00 1836 0800 001

**Stand: Januar 2018**  
**Technische Änderungen vorbehalten**