

Lieferumfang

1x Kabelbaum für Wandgehäuse 4x KM-OT ecoGAS Kaskade

bestehend aus:

1x Kabelbaum OpenTherm

1x Kabelbaum THETA Wärmeerzeuger-Bus

1x Endklammer für Hutschiene



Abb. 1 Lieferumfang

Sicherheitshinweise



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen führt zu schwersten Verletzungen.
Deshalb:

- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten die elektrische Versorgung ab, prüfen Sie die Spannungsfreiheit und verhindern Sie ein Wiedereinschalten.
- Veranlassen Sie eine Reparatur bei Schäden an elektrischen Leitungen.



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
Gerät steht unter Spannung obwohl Hauptschalter ausgeschaltet ist.
Deshalb:

- Achten Sie auf korrekten Anschluss von Null-Leiter, Phase und Schutzleiter.

Austausch Kabelbaum für Wandgehäuse Kaskadenmodule

- Æ Schalten Sie die Anlage stromlos.
- Æ Öffnen Sie das Wandgehäuse.
- Æ Ziehen Sie die Stecker von den Kaskadenmodulen ab.
- Æ Notieren Sie die Belegung der bauseitigen Kabel an der Klemmleiste ①.
- Æ Entfernen Sie die bauseitigen Kabel aus der Klemmleiste ①.
- Æ Demontieren Sie den vorhandenen Kabelbaum ②.
- Æ Stellen Sie sicher, dass die Endklammer ③ vorhanden ist.
- Æ Montieren Sie den neuen Kabelbaum.
- Æ Klemmen Sie die bauseitigen Kabel in die Klemmleiste.
- Æ Stecken Sie die Stecker auf.
- Æ Verschließen Sie das Wandgehäuse.
- Æ Schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein.




Abb. 2 Wandgehäuse mit Kabelbaum und Kaskadenmodulen