



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6501CP0557
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Hansgrohe SE Auestraße 5 - 9, D-77761 Schiltach
Vertreiber <i>distributor</i>	Hansgrohe SE Auestraße 5 - 9, D-77761 Schiltach
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Zweigriff-Sanitärarmatur (6501)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Zweigriff-Sanitärarmatur
Modell <i>model</i>	Logis Classic
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: DE23D002 001 vom 27.10.2023 (LGW) Kontrollprüfung Labor: DE23O53H 001 vom 12.09.2023 (LGW) Baumusterprüfung: 57214213-03 vom 03.02.2014 (LGW) Baumusterprüfung: 57215355-01 vom 10.11.2015 (LGW) UBA-Leitlinie/BWGL: K-269299-16-Bs/st vom 07.04.2016 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 200 (01.10.2008) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	03.02.2029 / 24-0942-WNR

7028 04 A DE

16.10.2024 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
71 222 xxx; 71 221 xxx; 71 270 xxx; 71 272 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Schwenkauslauf; Auslaufhöhe: 147 mm; Auslauftiefe: 156 mm
71 133 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: 3-Loch Druckstufe: PN 10	Auslaufhöhe: 153 mm; Auslauftiefe: 109 mm
71 120 xxx; 14 131 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Standvetnil-Waschtischarmatur (nur für Kaltwasseranschluss) Druckstufe: PN 10	Auslaufhöhe: 79 mm; Auslauftiefe: 84 mm
71 285 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Schwenkauslauf; Auslaufhöhe: 212 mm; Auslauftiefe: 156 mm
71 280 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Schwenkauslauf; Auslaufhöhe: 212 mm; Auslauftiefe: 145 mm

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
71 120 xxx; 71 221 xxx; 71 285 xxx; 71 280 xxx	ohne Ablaufgarnitur
71 323 xxx; 71 133 xxx; 71 270 xxx; 71 222 xxx	mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
71 272 xxx 71 221 xxx; 71 222 xxx; 71 133 xxx; 71 120 xxx	mit Push-Open Ablaufgarnitur Griffvariante "Logis"
71 127 xxx; 71 272 xxx; 71 285 xxx	Griffvariante "Logis Classic"

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SOFTPEX® DN 6	NEOPERL GmbH
DW-0304BR0503	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	DN6; 8; 10; 13; SERIE K; KL; KZ/DN6K; DN6KL; DN6KZ	F.Q.R. Frattini S.R.L.
DW-0304CN0231	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	LUXOR/LUXOR	LUXOR S.p.A.

DVGW