



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-4715CR0363**  
Registriernummer  
registration number

|   |   |
|---|---|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i>     | Produkte der Wasserversorgung<br><i>products of water supply</i>  |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i>     | Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG<br>Im Dohm 3, D-57462 Olpe  |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                     | Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG<br>Im Dohm 3, D-57462 Olpe  |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>                | Durchflussmessgeräte: Wasserzähler (4715)   |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i>     | Einstrahlzähler   |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                               | ET...   |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>                  | Baumusterprüfung: WZ 004/16+WZ 005/16 vom 06.07.2016 (TZW)<br>KTW-Prüfung: KA 159/11 vom 17.05.2011 (TZW)<br>Mikrobiologische Prüfung: MO 243/11 vom 01.12.2011 (TZW)<br>KTW-Prüfung: K-230599-13-Ko/st vom 04.06.2013 (WHY)<br>Mikrobiologische Prüfung: W-233281-13-SI vom 31.07.2013 (WHY)<br>KTW-Prüfung: K-261980-15-Ko vom 25.09.2015 (WHY) |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>                  | DVGW W 421 (01.05.2009)<br>UBA METALLE (19.01.2016)<br>BGA KTW (12.12.1985)<br>UBA KTW (07.10.2008)<br>DVGW W 270 (01.11.2007)  |
| <b>Ablaufdatum / AZ</b><br><i>date of expiry / file no.</i> | 06.07.2021 / 16-0211-WNE  |



31.10.2016 GI A-1/2  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993  
www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

| <b>Typ</b><br><i>type</i> | <b>Technische Daten</b><br><i>technical data</i> | <b>Bemerkungen</b><br><i>remarks</i>               |
|---------------------------|--|--|
| ETK; ETW                  | Druckstufe: PN 16<br>Nennweite: DN 15 (3/4")     | mit Anschlussverschraubungen<br>der Baureihe 22... |
| ETK; ETW                  | Druckstufe: PN 16<br>Nennweite: DN 20 (1")       | mit Anschlussverschraubungen<br>der Baureihe 22... |

  

| <b>Ausführungsvariante</b><br><i>type variation</i> | <b>Erläuterungen</b><br><i>explanations</i> |
|---|---|
| ETK   | Kaltwasser                                  |
| ETW   | Warmwasser                                  |