



KO22052570001 JS WZ-EINBG.KOMMUNAL,WAAG.,QN 2,5

Produktabbildung



Masszeichnung



Produktbeschreibung

Wasserzähler-Einbaugarnitur
waagrecht
Wandabstand nicht verstellbar
WZ-Bügel verzinkt
Anschluss WZ d1 = G 1
Anschluss Eingang d2 = G 1
Anschluss Ausgang d3 = G 1
Q3 = 4m³/h
DIN-DVGW (KFR+Freistrom)
Geräuschprüfzeichen PA-IX 2292/I (KFR)
PA-IX 2293/I (Freistrom)
Wasserzählerbügel
Freistromventil ohne Entleerung
KFR-Ventil mit Entleerung
OT mit nichtsteigender Spindel
Verschraubungen
Befestigungssatz

Ausschreibungstext

KO22052570001
Schlösser Wasserzähler-Einbaugarnitur
waagrecht
Wandabstand nicht verstellbar
Werkstoff nach TrinkwV und UBA
Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
WZ-Bügel verzinkt
Griffwerkstoff Polyamid
Dichtungen EPDM
d1 = G 1
d2 = G 1
d3 = G 1
L1 = 190mm
L2 = 490mm
L3 = 85mm
L4 = 285mm
Einbaulage waagrecht
Dauerdurchfluss Q3 = 4m³/h
Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
Betriebstemperatur max. 90 Grad
Zertifizierung DIN-DVGW (KFR+Freistrom)
Geräuschprüfzeichen PA-IX 2292/I (KFR)
PA-IX 2293/I (Freistrom)
G-Gewinde ISO 228 Teil 1
Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
Lieferumfang: Wasserzählerbügel
Freistromventil ohne Entleerung
KFR-Ventil mit Entleerung
OT mit nichtsteigender Spindel
Verschraubungen
Befestigungssatz
Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
Fabrikat Schlösser
Kommunal


VPE: 1

GTIN: 4044997197455

SCIP: f33e0827-ef78-4bcc-860c-ce8484fcd02a



Explosionszeichnung



Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FREISTROMVENTIL M. VERSCHRAUB.	0015352500001
02	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018182500001
03	JS HANDRAD,70X6	0081580700201
04	JS KFR-VENTIL MIT VERSCHRAUBUNG	0016352500001
05	JS FETTKAMMER-OT FUER KFR-VENTIL	0018212500001
06	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002
07	JS ENTLEERUNGSVENTIL MIT O-RING	0081310800001
08	ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG EINGANG	0022042500212
09	ANSCHL.VERSCHR.M.TUELLE AUSGANG	0022042500202
10	JS DICHUNG FUER UE-MU ZUM WZ	0022052500219
11	JS WZ-EINBAUBUEGEL, WAAGERFUEHRT	0022052570201
Durchflussdiagramm		
	O-RING	01
13	DECKEL FUER HANDRAD	0081580400201

0081320800001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS BEFESTIGUNGSSATZ	0022050000001
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM- UND	DA15992500001