


0016161500001 JS KFR-VENTIL BLUE-TEC, MUFFENAN.

**Produktabbildung**



**Masszeichnung**



**Produktbeschreibung**


KFR-Ventil  
 mit Prüfschraube  
 Anschluss: IG, ohne Entleerung  
 steigende Spindel  
 DN 15  
 Anschluss Rp 1/2  
 DIN-DVGW  
 Geräuschkategorie 1  
 DN15 bis DN32  
 Serie Blue-tec

**Ausschreibungstext**

0016161500001  
 Schlösser KFR-Ventil  
 mit Prüfschraube  
 Anschluss: IG, ohne Entleerung  
 steigende Spindel  
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA  
 Gehäuse MS-beschichtet  
 Oberteil Messing  
 Dichtungen EPDM  
 Griffwerkstoff Polyamid  
 DN 15  
 Anschlussart Innengewinde  
 Anschluss Rp 1/2  
 Mindestvolumenstrom 0,5 l/s  
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)  
 Betriebstemperatur max. 30 Grad  
 Zertifizierung DIN-DVGW  
 Geräuschkategorie 1  
 DN15 bis DN32  
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1  
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717  
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten  
 Made in Germany  
 Fabrikat Schlösser  
 Serie Blue-tec  
 DIN-DVGW-Modell



**Explosionszeichnung**



**Ersatzteilliste**

| Pos. | Beschreibung                     | Artikel-Nr.   |
|------|----------------------------------|---------------|
| 01   | JS FETTKAMMER-OT FUER KFR-VENTIL | 0018191500001 |
| 02   | JS HANDRAD LOSE                  | 0018590560201 |
| 03   | JS ENTLERUNGSTOPFEN MIT O-RING   | 0018360800001 |
| 04   | JS VENTILKEGEL FUER KFR-VENTIL   | 0018211500004 |
| 05   | JS DRUCKFEDER FUER KFR-VENTIL    | 0018191500235 |

**DA15991500001**

| Beschreibung                      | Artikel-Nr.   |
|-----------------------------------|---------------|
| JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM-UND | DA15991500001 |
| JS ENTLERUNGSTOPFEN MIT O-RING    | 0018360800001 |
| JS HANDRAD LOSE                   | 0018590560201 |
| JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-  | 0081320800001 |

**Durchflussdiagramm**

